



Открытое акционерное общество
**Екатеринбургская
электросетевая компания**

620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1, тел. (343) 370-28-44, факс 370-01-18
р/с 30101810200000000767 / 40702810000000003821, Уралтрансбанк г. Екатеринбурга,
БИК 046551767, ОКОНХ 11170, ОКПО 12284050, ИНН 6658139683, КПП 665801001

От 28.09.2012 № _____

На № _____

Директору
НПЦ «Мирономика»
Крамаренко В.Н.

Уважаемый Владимир Николаевич!

Направляем Вам отзыв о результатах промышленной эксплуатации опытного образца «Регулятора напряжения трансформатора РКТ.02»

В соответствии с совместным Протоколом опытный образец РКТ.02 был установлен на ПС 110 кВ «Малышевская» и прошел испытания по согласованной с ОАО «ЕЭСК» программе в период с 20.02.2012 по сентябрь 2012г. Результаты испытаний оформлены протоколом и признаны положительными.

Опыт эксплуатации РКТ.02 на ПС «Малышевская» указывает на то, что разработчикам удалось:

- учесть десятилетний опыт эксплуатации РКТ.01;
- расширить функциональные возможности;
- обеспечить устойчивое функционирование в условиях эксплуатации.

Полагаем, что в будущем производителю полезно разработать методы более плотной интеграции своего оборудования в АСУ ТП.

Считаем целесообразным дальнейшее применение серийных образцов РКТ.02 на объектах ОАО «ЕЭСК» и на других предприятиях отрасли.

Главный инженер

А.Ф. Тараненко

В.М. Часов
359-08-85